

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div><div>230V, 50Hz</div><div>CENTRALA ODPIRANJA ENOTA (ODT) OBSTOJEČA</div></div><div><div>NHXX FE180/E30 3x2.5mm2</div><div>NHXX FE180/E30 3x2.5mm2</div><div>NHXX FE180/E30 3x2.5mm2</div></div><div>OBSTOJEČA INŠTALACIJA ODPIRANJA OKEN</div></div><div>PRED IZVEDBO JE POTREBNO SISTEM VEZAV USKLADITI Z OBSTOJEČO OPREMO.</div></div>									
<div><div>ESP<i>i</i>N d.o.o.</div><div>Bernekerjeva 12, Ljubljana</div><div>Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor</div></div>	<i>investitor</i> <div>OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, Vrhnika</div>	<i>načrt</i> <div>ELEKTRIČNE INŠTALACIJE Močnostne inštalacije</div>	<i>odg. vodja projekta</i> Damijan Gašparič, u.d.i.a. ZAPS A-1409						
			<i>odg. projektant</i> Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048						
	<i>objekt</i> <div>DOŽIVLJAJSKO RAZSTAVIŠČE LJUBLJANICA</div>	<i>risba</i> <div>BLOK SHEMA - ODT ODPIRANJE OKEN</div>	<i>sodelavec</i> Igor KREMENŠEK, el. tehnik						
			<i>št. projekta</i> 005/2015	<i>št. načrta</i> E-42/15	<i>projektna dok.</i> PZI				
			<i>datum</i> JULIJ 2015	<i>merilo</i>	<i>št. str.</i> 1	<i>risba</i> E-11			
				<i>zamenjuje</i>	<i>stran</i> 1				